

A következő eljárás szerint kell a tulajdonosnak a rendszert ellenőriznie

	Eljárás
<input type="checkbox"/>	Ellenőrizze, hogy a rendszer alkotóin, oltóanyagot szállító csővezetékein, érzékelő rendszerhez tartozó vezetéseken található-e fizikai sérülés vagy elmozdulás.
<input type="checkbox"/>	Ellenőrizze, hogy az oltófejekon a védőkupakok a helyükön vannak. Ellenőrizze az oltóanyag kiáramlását megakadályozó tényezőket.
<input type="checkbox"/>	Ellenőrizze az érzékelők (Thermo-üveges vagy olvadószeles) szennyezettségét. Amennyiben szennyeződést tapasztal az érzékelőkön lépjen kapcsolatba a KIDDE rendszer karbantartójával.
<input type="checkbox"/>	Ellenőrizzen minden palackot és szelepet. A nyomásmérő mutatójának a zöld tartományban kell lennie. A palackon nem lehetnek korrózióra sérülésre utaló nyomok.
<input type="checkbox"/>	Ellenőrizze a kézi indítók láthatóságát, címkézésének épségét, rendeltetésszerű használatát.
<input type="checkbox"/>	Ellenőrizze a plombák sértetlenségét, és a rendszer üzemkész állapotát.
<input type="checkbox"/>	Ellenőrizze a felülvizsgálati, tanúsítási camkék állapotát, érvényességét.
<input type="checkbox"/>	Dokumentálja a havi ellenőrzéseket, különös tekintettel annak dátumára, ellenőrzést végző személyére és az esetleges intézkedésekre.
<input type="checkbox"/>	Falra szerelt kivétel esetén az XV vezérlő egységnek szorosan kell a falhoz illeszkednie. Amennyiben az XV egység a palckra került elhelyezésre, annak szorosan kell illeszkedni az SVA egységhez. Az XV egység nyílásán található jelzésnek a SET pozícióban kell állnia. A kézi indítón található biztosító tűnek, plombának a helyén kell lenni. Amennyiben a kézi indító a palackon található, annak akadálymentes megközelíthetőségéről gondoskodni kell.
<input type="checkbox"/>	Amennyiben a vizsgálat során bármilyen eltérés tapasztalható szüntessék be a veszélyes tevékenységet vagy kapcsolják ki a problémát okozó berendezést. Haladéktalanul lépjenek kapcsolatba a KIDDE rendszer karbantartójával.
<input type="checkbox"/>	Ellenőrizze, hogy az elszívó ernyő, konyhai berendezés nem lett áthelyezve, elmozdítva, kicserélve.

FIGYELEM!

A rendszer szemrevételezésén túl további beavatkozásokat a tulajdonosának nem kell eszközölni. Amennyiben a vizsgálat eredményei alapján további karbantartás szükséges lépjen kapcsolatba KIDDE rendszer karbantartójával.

VESZÉLY!

Amíg a rendszeren az ellenőrzés során feltárt szükséges változásokat nem végezték el addig ne folytasson veszélyes tevékenységet vagy a védett berendezés(eke)t kapcsolja ki.

VESZÉLY!

Bármely engedély nélküli beavatkozás a védett területbe, berendezésekbe, vagy az oltórendszerbe a rendszer hatástalanságát vagy működésképtelenségét okozza. Bármilyen tervezett módosítás előtt lépjen kapcsolatba KIDDE rendszer karbantartójával.