

Tűzgátló ajtók használati és karbantartási utasítása

Használati utasítás:

A tűzgátló ajtók használata során azonban figyelembe kell venni a következőket:

- Az ajtószárnyaknak minden esetben önzáródónak kell lenni, rugós pánt, vagy hidraulikus ajtócsukó segítségével. Ez azt jelenti, hogy az ajtónak áthaladást követően önmagától be kell kattannia a zárba. Ezért csukódási útjukban semmiféle akadály nem lehet. Kitámasztásuk, kiékelésük TILOS. Nyitva tartásuk csak megfelelően vizsgált nyitva tartó szerkezettel (nyitva tartó mágnes) lehetséges.
- Kétszárnyú ajtók esetén megfelelő csukássorrend szabályzó alkalmazása szükséges.

Ajtók tisztítása, ellenőrzése, karbantartása:

- Ápolás: A szerkezetek tisztítása, konzerválása, állag megőrzése.

Ebbe beletartozik a szerkezetek tisztítása, amely történhet normál háztartási folyékony tisztítószer alkalmazásával.

- Ellenőrzés: A funkció betöltésének ellenőrzése.

A nyílászárónak automatikusan be kell csukódnia, a kilincs nyelvnek reteszelnie. (Ez történhet egyszerűen a kinyitás után, vagy tűzjelző rendszer jelére, nyitvatartó mágnes elengedésére)

Az ellenőrzés a tulajdonos/üzemeltető feladata.

- Karbantartás: Műszaki vizsgálatok, a hibátlan működés ellenőrzése érdekében.

Kiterjed a nyílászáró teljes körű fizikai és működésbeli ellenőrzésére. A feltárt hiányosságokat javítással, alkatrész cseréssel, illetve fődarab cseréssel meg kell szüntetni.

A karbantartás az tulajdonos/üzemeltető felelőssége, a munkára engedéllyel rendelkező szakszerviz feladata!

Az ellenőrzésre és karbantartásra előírt idő intervallumok esetében a hatályos jogszabály előírásai irányadók.

Bármely egyéb kérdéssel forduljon karbantartójához, ahol szakszerű felvilágosítással, illetve szolgáltatásokkal állnak rendelkezésre.

**TŰZGÁTLÓ AJTÓ
KARBANTARTÓJÁNAK ELÉRHETŐSÉGE:**



FIRESTOP
MAGYARORSZÁG KFT.

FIRESTOP MAGYARORSZÁG KFT.
4024 DEBRECEN WESSELÉNYI U. 2.
MOBIL: +36 30 349 7835
E-MAIL: HIBA@FIRESTOPKFT.HU