

GLOBAL FIRE JUNO NET és JUNIOR TŰZJELZŐ KÖZPONT KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Üzemi állapot: ÜZEM zöld LED világít. A kijelzőn

CÉG NEVE
DÁTUM - IDŐ

látható.

TŰZ JELZÉS:

- a központ folyamatos hangjelzést ad, a TŰZ piros LED világít.
- Külső hangjelzők riasztó jelzéssel szólnak
- LCD kijelző megjelenő felirat:

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|--------|-------|
| TŰZ: _ _ _ | ZÓNA: _ _ | ESZ: _ _ _ | H: _ _ | TÍPUS |
| HELYSÉG NEVE | | HELYSÉG NEVE | | |
| UTOLSÓ TŰZZÓNA | | | | |
| TŰZBEN LEVŐ ZÓNÁK ÖSSZESEN: _ _ _ | | | | |

- A központ kezeléséhez meg kell adni a kódot:



ENTER



ENTER

- **HANG KI** megnyomásával a központ szaggatott jelzésre vált, **SZIRÉNA KÉZI VEZÉRLÉS** megnyomásával a külső hangjelzők elhallgatnak.
- A központ **NYUGTÁZÁS** gomb megnyomásával nyugtázható / törölhető. Nyugtázni csak akkor lehet, ha a jelzés oka már megszűnt. (pl. a füstérzékelőből a füst már kiszellőzött, a kézi jelzésadóban a nyomólapot kicseréltük.) Ha több érzékelő jelez, villog a **TÁROLT JELZÉS** felirat, A gomb segítségével a jelzések előhívhatóak.

HIBA JELZÉS:

- A központ szaggatott hangjelzéssel szól, HIBA sárga LED világít.
- LCD kijelzőn megjelenő információk értelmezése.
- **ELŐÍRT INTÉZKEDÉSEK MEGTÉTELE.**
- A központ hangjelzésének kikapcsolása a **HANG KI** gomb megnyomásával.
- Karbantartó vállalat értesítése.

ELŐJELZÉS:

- A központ szaggatott hangjelzéssel szól, HIBA sárga LED világít.
- A központ hangjelzésének kikapcsolása a **HANG KI** nyomógommbal.
- Az LCD Kijelzőn megjelenő információ értelmezése, a jelzés helyének behatárolása.
- Az előjelzést kiváltó okot – a szükséges helyszíni vizsgálat elvégzése után – az üzemeltetési naplóban is rögzíteni kell.
- Ha az esemény ugyanazon a címen többször megismétlődik, vagy nem deríthető fel az előjelzést kiváltó ok, a karbantartót értesíteni kell.

JAVASLAT:

- **HIBA** vagy **ELŐJELZÉS** esetén meg kell kísérelni a jelzőközpontot a **NYUGTÁZÁS** nyomógommbal normál állapotba hozni, és utána mindenképpen értesíteni kell a karbantartókat

Az eseményeket rögzíteni kell az ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ-ban is.

TŰZJELZŐ RENDSZER
KARBANTARTÓJÁNAK ELÉRHETŐSÉGE:



FIRESTOP
MAGYARORSZÁG KFT.

FIRESTOP MAGYARORSZÁG KFT.
4024 DEBRECEN WESSELÉNYI U. 2.
MOBIL: +36 30 349 7835
E-MAIL: HIBA@FIRESTOPKFT.HU