

Tűzjelzés eseti kezelés lépései a központon

TÜZJELZÉS esemény kijelzés

Hangjelzők elindítva

Tűzjelzést generáló zóna

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88
89	90	91	92	93	94	95	96

1 Zümmer némitás, ellenőrzés

Tűzjelzés helye
Központ01, Hurok 1
001 | Sun | 29.Oct.2006 | 23:59:32

Menjen a tűzjelzést generáló érzékelő helyszínére és ellenőrizze a tűzjelzést!

2 Ha nem észlelt tüzet, állítsa le a hangjelzést

Adja meg a 2 kezelői szint kódját

3 Ha tüzet észlelt és nincs távfelügyeletre bekötött átjelzés, értesítse a katasztrófavédelmet a +3619105105-es országosan hívható telefonszámon!

4 Riasztások törlése (Kezelői szint 2 vagy 3)

5

A központ Szint 1 kezelői módban nyugalmi állapotban:

Hibajelzés eseti kezelési lépései a központon

Hibajelzés megjelenítés

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88
89	90	91	92	93	94	95	96

1 Zümmer némitás, ellenőrzés

Rövidzárlat
Központ 01, Hurok 1
001 | Sun | 29.Oct.2006 | 23:59:32

Ellenőrizze a hiba helyét!

FIGYELMEZTETŐ üzenetek kezelése a központon

1

N a Y f bfa f z g Z Y ` Yb f n f g

Alacsony akkumulátor szint
Központ01, Periférikus eszköz
001 | Sun | 29.Oct.2006 | 23:59:32

9 ` Yb f j n n Y U Z j n Y a Y n H f g f h d i g z i

2

< j ' U U f Y b X g n Y f ' U V U b H U f k Z h f g ' h z ' f _ c n H u g U U Z j n Y a Y n H f g f ` j U U a j b h U j V U h d i g z i C E

FIRESTOP MAGYARORSZÁG KFT.
4024 DEBRECEN WESSELÉNYI U. 2.
MOBIL: +36 30 349 7835
E-MAIL: HIBA@FIRESTOPKFT.HU