

Tűzjelzés eseti kezelés lépései a központon

**TŰZJELZÉS** esemény kijelzés

Hangjelzők elindítva

Tűzjelzést generáló zóna

**1** Zümmer némitás, ellenőrzés

Tűzjelzés helye  
Központ01, Hurok 1  
001 | Sun | 29.Oct.2006 | 23:59:32

Menjen a tűzjelzést generáló zóna helyszínére és ellenőrizze a tűzjelzést!

**2** Ha nem észlelt tüzet, állítsa le a hangjelzést

Adja meg a 2 vagy 3 kezelői szint kódját

**3** Ha tüzet észlelt és nincs távfelügyeletre bekötött átjelzés, értesítse a katasztrófavédelmet a +3619105105-es országosan hívható telefonszámon!

**+3619105105**

**4** Riasztások törlése (Kezelői szint 2 vagy 3)

**5** A központ Szint 1 kezelői módban nyugalmi állapotban:

Hibajelzés eseti kezelési lépései a központon

Hibajelzés megjelenítés

**1** Zümmer némitás, ellenőrzés

Rövidzárlat  
Központ 01, Hurok 1  
001 | Sun | 29.Oct.2006 | 23:59:32

Ellenőrizze a hiba helyét!

FIGYELMEZTETŐ üzenetek kezelése a központon

**1** N` a Yf`bfa 4zgZY`Yb fnfg

Alacsony akkumulátor szint  
Központ01, Periférikus eszköz  
001 | Sun | 29.Oct.2006 | 23:59:32

9`Yb fJmYUzI nYA YnhYfg hpi gzi

**2** <f`UufYbXgnYf`\_UFVubhUFkZhf'g'z'f`\_cnUbgUUzI nYA YnhYfgf` `j`UUA ]bhiU`JvUhdI gzfCE

**FIRESTOP** MAGYARORSZÁG KFT.  
4024 DEBRECEN WESSELÉNYI U. 2.  
MOBIL: +36 30 349 7835  
E-MAIL: HIBA@FIRESTOPKFT.HU